



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

INCÊNDIO COM VAZAMENTO DE GLP

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA

INCÊNDIO COM VAZAMENTO DE GLP

1. FINALIDADE

Padronizar e minimizar os procedimentos que sejam fundamentais, orientando as primeiras respostas ao correto processo de atendimento às ocorrências emergenciais do tipo VAZAMENTO E/OU INCÊNDIO EM CILINDROS DE GLP.

2. OBJETIVO

Subsidiar as guarnições operacionais de combate a incêndios quanto aos primeiros procedimentos a serem adotados em ocorrências envolvendo vazamento ou incêndios de GLP em locais de manipulação, utilização, central de GLP, instalação interna e sistema de abastecimento a granel de gás liquefeito de petróleo (GLP) e suas possíveis evoluções com tendência a se tornar uma ocorrência de grande vulto, sugerindo como estratégia a instalação do Sistema de Comando de Incidentes. Características do produto: O GLP – Gás Liquefeito de Petróleo é um gás inflamável derivado do petróleo e tem como características ser explosivo quando misturado com O₂, é mais pesado que o ar atmosférico e em sua composição “in natura” é inodoro

3. DESENVOLVIMENTO:

3.1 DESENVOLVIMENTO DO SINISTRO NA FASE INICIAL (FASE REATIVA – SCI)

- Coletar o máximo de informações com o solicitante ou CIOP;
- Deslocar - se com a viatura de combate a incêndios ao local;
- Evacuar, isolar e sinalizar a área;
- Desligar a fonte de energia do local, se necessário solicitar apoio da ELETROBRÁS – RO ao CIOP;
- Equipar-se com EPI e EPR, ferramentas;
- Estabelecer uma linha de mangueiras e esguichos;
- Retirar possíveis vítimas do local;
- Sempre que possível, utilizar o explosímetro;
- Fechar ou retirar o registro do regulador de pressão do cilindro;
- Entrar no ambiente gasado com as lanternas intrinsecamente seguras ou à prova de explosões.

3.1.1. Vazamento de GLP sem ocorrência de fogo:

- Feche ou retire o registro da válvula do cilindro de GLP;
- Promover ventilação forçada ou natural, não utilizando qualquer equipamento ou meios que possam gerar centelhamentos;
- Transportar o botijão de GLP para local arejado.

3.1.2. Vazamento de GLP com ocorrência de fogo:

- Deverá ser realizado o combate utilizando jato neblinado;
- Evitar jogar água diretamente em pontos de vazamento ou dispositivos de segurança, pois poderá haver congelamento;
- Deve ser mantida uma distância mínima de 5m, se possível, abrigado de uma possível projeção das chamas pelo plugue fusível.
- Durante o combate, após resfriamento, remover o cilindro do local sinistrado para uma área arejada, caso tal manobra possa ser realizada sem risco.

SITUAÇÃO	QUANDO?	QUEM?	AÇÕES
VAZAMENTO DE GLP EM BOTTIJAS ACIMA DE 45 KG PRÓXIMO A LRP	PROATIVA	CMTE DO INCIDENTE	<p>ATÉ 4 HORAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESTABELECE O POSTO DE COMANDO EM LOCAL SEGURO, COM VISÃO E POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO • MONTAR O SCI • ELABORAR UM PLANO DE AÇÃO DE INCIDENTE • MONTAR O STAFF • REALIZAR BRIEFING COM O STAFF • ACIONAR O LIDER DA BRIGADA DE INCÊNDIOS LOCAL, A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SOBRE ROTAS DE FUGA E DOS SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO DO LOCAL • MANTER CONTATO COM COMANDANTES, CHEFES E DIRETORES A FIM DE QUE ESTES ACIONEM SEUS PLANOS DE CHAMADA, DISPONIBILIZANDO SEUS EFETIVOS AO PRONTO EMPREGO • ACIONAR O SOBREAVISO DA DAT E SOLICITAR O PPCIP • POR EM PRÁTICA ESTRATÉGIAS E TÁTICAS PARA AS PRIMEIRAS RESPOSTAS AO INCIDENTE • ESTABELECE AS VIATURAS ADQUADAMENTE PRONTAS A ATENDER A OPERAÇÃO • REALIZAR CONTATO COM A ELETROBRÁS, MANTENDO A POSTOS TÉCNICOS PARA O CONTROLE E CORTE DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE • DESIGNAR EQUIPE DE INTERVENÇÃO RÁPIDA PARA REALIZAR AS PRIMEIRAS BUSCAS NO LOCAL COM A FINALIDADE DE LOCALIZAR POSSÍVEIS VÍTIMAS; • IDENTIFICAR AS CENTRAIS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS • DEMANDAR EQUIPE DE BUSCA E SALVAMENTO EM PAVIMENTOS ELEVADOS, ELEVADORES E ESCADAS DE SEGURANÇA • ORIENTAR AS EQUIPES SOBRE AS TÉCNICAS ADQUADAS DE ARROMBAMENTO COM O INTUITO DE NÃO PROVOCAR FAÍSCAS • ACIONAR EQUIPES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS QUE ATUAM EM SINISTROS COM GÁS JUNTO A FOGÁS E AMAZONGÁS • EMANAR ORDENS AOS LIDERES EM SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DE VÍTIMAS PARA OS PRIMEIROS SOCORROS • PROVER E REGISTRAR RECURSOS, SENDO O PRINCIPAL O ESTOQUE DE OXIGÊNIO PARA DESINTOXICAÇÃO DAS VÍTIMAS • MANTER CONTATO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE PARA DISPONIBILIZAR EQUIPES MÉDICAS • MANTER CONTATO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM DE DISPONIBILIZAR AS UNIDADES DE RESGATE DO SAMU PRONTAS AOS PRIMEIROS SOCORROS E DESLOCAMENTOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE • SOLICITAR O APOIO DO DETRAN, SEMTRAN PARA O CONTROLE DAS VIAS, MANTENDO O ACESSO LIVRE • SOLICITAR POLICIAMENTO PARA MANTER A SEGURANÇA EXTERNA ÀS DEPENDÊNCIAS DO SINISTRO • ESTABELECE UMA ÁREA DE RECUPERAÇÃO E HIDRATAÇÃO A FIM DE RECUPERAÇÃO DOS BOMBEIROS PÓS DESGASTE DE ATUAÇÃO • ESTABELECE UMA BASE MÉDICA PARA ATENDIMENTOS DOS BOMBEIROS QUE POR VENTURA SE ACIDENTAREM • ESTABELECE A ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS OU COLAPSO DA ESTRUTURA. DEVE SER DE NO MÍNIMO UMA VEZ E MEIA DA ALTURA DA EDIFICAÇÃO (ZONA DE COLAPSO) • A AUTO ESCADA MECÂNICA DEVE SER POSICIONADAS EM LOCAIS QUE DÊ ACESSO RÁPIDO ÀS JANELAS DOS PAVIMENTOS ELEVADOS

			<p><u>A PARTIR DE 4 HORAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • REALIZAR REUNIÃO DO STAFF DE COMANDO COM O STAFF GERAL PARA TRATAR DE NOVAS DIRETRIZES • REAVALIAR O PAI • AVALIAR O PROGRESSO DAS ATIVIDADES DE SOCORRO, ESTABELECENDO NOVAS METAS A SEREM ALCANÇADAS, EVITANDO POSSÍVEIS EVOLUÇÕES DO SINISTRO • VERIFICAR A SITUAÇÃO DO ESTADO DO RECURSOS, SE PRECISA OU NÃO DESMOBILIZAR • AVALIAR O DIREITO DE RECUSA DOS RECURSOS QUE ESTÃO SEM APLICABILIDADE • FAZER UM LEVANTAMENTO DOS PONTOS MAIS COMPLEXOS DO SINISTRO • AVALIAR OS RECURSOS HUMANOS • MONITORAR OS SUPRIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL E ALIMENTAÇÃO NAS INSTALAÇÕES JUNTO À UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO • MONITORAR A SAÚDE DAS GUARNIÇÕES ATRAVÉS DE ATENÇÃO MÉDICA INTENSIVA E ANALISAR O PLANO DE TRANSPORTE MÉDICO VIA TERRESTRE • SOLICITAR EFETIVO DE UNIDADES VIZINHAS E OUTROS ÓRGÃOS • ESTUDAR SE HÁ NECESSIDADE DE MAIS APOIO DE ÓRGÃOS ESTADUAIS E EMPRESAS PRIVADAS • ESTUDAR A POSSIBILIDADE DE RECUAR OU AVANÇAR O POSTO DE COMANDO
VAZAMENTO DE GLP EM BOTIJAS ACIMA DE 45 KG PRÓXIMO A LRP	PROATIVA	CMTE DO INCIDENTE	<p><u>A PARTIR DE 6 HORAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • REALIZAR REUNIÃO DO STAFF DE COMANDO COM O STAFF GERAL PARA TRATAR DE NOVAS DIRETRIZES • REAVALIAR O PAI • AVALIAR O PROGRESSO DAS ATIVIDADES DE SOCORRO, ESTABELECENDO NOVAS METAS A SEREM ALCANÇADAS, EVITANDO POSSÍVEIS EVOLUÇÕES DO SINISTRO • VERIFICAR A SITUAÇÃO DO ESTADO DO RECURSOS, SE PRECISA OU NÃO DESMOBILIZAR • TROCAR O TURNO DO EFETIVO APLICADO; • AVALIAR A EVOLUÇÃO DA OCORRÊNCIA E A DEVASTAÇÃO DO DESASTRE • MOBILIZAR OU DESMOBILIZAR OS RECURSOS DISPONÍVEIS CONFORME NECESSIDADE • REALIZAR INSPEÇÃO FINAL E COORDENAR A DESMOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO
VAZAMENTO DE GLP EM BOTIJAS ACIMA DE 45 KG PRÓXIMO A HOSPITAIS	PROATIVA	CMTE DO INCIDENTE	<p><u>ATÉ 4 HORAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ESTABELECE O POSTO DE COMANDO EM LOCAL SEGURO, COM VISÃO E POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO • MONTAR O SCI • ELABORAR UM PLANO DE AÇÃO DE INCIDENTE • MONTAR O STAFF • REALIZAR BRIEFING COM O STAFF • ACIONAR O LIDER DA BRIGADA DE INCÊNDIOS LOCAL, A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SOBRE ROTAS DE FUGA E DOS SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO DO LOCAL • ACIONAR O SOBREVIVENTE DA DAT E SOLICITAR O PPCIP • MANTER CONTATO COM COMANDANTES, CHEFES E DIRETORES A FIM DE QUE ESTES ACIONEM SEUS

<p>VAZAMENTO DE GLP EM BOTIJAS ACIMA DE 45 KG PRÓXIMO A HOSPITAIS</p>	<p>PROATIVA</p>	<p>CMTE DO INCIDENTE</p>	<p>PLANOS DE CHAMADA, DISPONIBILIZANDO SEUS EFETIVOS AO PRONTO EMPREGO</p> <ul style="list-style-type: none"> • POR EM PRÁTICA ESTRATÉGIAS E TÁTICAS PARA AS PRIMEIRAS RESPOSTAS AO INCIDENTE • ESTABELEÇER AS VIATURAS ADQUADAMENTE PRONTAS A ATENDER A OPERAÇÃO • REALIZAR CONTATO COM A ELETROBRÁS, MANTENDO A POSTOS TÉCNICOS PARA O CONTROLE E CORTE DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE • DESIGNAR EQUIPE DE INTERVENÇÃO RÁPIDA PARA REALIZAR AS PRIMEIRAS BUSCAS NO LOCAL COM A FINALIDADE DE LOCALIZAR POSSÍVEIS VÍTIMAS; • IDENTIFICAR AS CENTRAIS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS • DEMANDAR EQUIPE DE BUSCA E SALVAMENTO EM PAVIMENTOS ELEVADOS, ELEVADORES E ESCADAS DE SEGURANÇA • ORIENTAR AS EQUIPES SOBRE AS TÉCNICAS ADQUADAS DE ARROMBAMENTO COM O INTUITO DE NÃO PROVOCAR CENTELHAMENTOS • ACIONAR EQUIPES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS QUE ATUAM EM SINISTROS COM GÁS JUNTO A FOGÁS E AMAZONGÁS • EMANAR ORDENS AOS LIDERES EM SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DE VÍTIMAS PARA OS PRIMEIROS SOCORROS • PROVER E REGISTRAR RECURSOS, SENDO O PRINCIPAL O ESTOQUE DE OXIGÊNIO PARA DESINTOXICAÇÃO DAS VÍTIMAS • MANTER CONTATO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE PARA DISPONIBILIZAR EQUIPES MÉDICAS • MANTER CONTATO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM DE DISPONIBILIZAR AS UNIDADES DE RESGATE DO SAMU PRONTAS AOS PRIMEIROS SOCORROS E DESLOCAMENTOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE • MANTER CONTATO COM OS DIRETORES DOS HOSPITAIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EMITINDO UM ALERTA NO INTUITO DE DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO DE CADA UNIDADE HOSPITALAR • PROVIDENCIAR SUPRIMENTO DE O2 • SOLICITAR O APOIO DO DETRAN, SEMTRAN PARA O CONTROLE DAS VIAS, MANTENDO O ACESSO LIVRE • SOLICITAR POLICIAMENTO PARA MANTER A SEGURANÇA EXTERNA ÀS DEPENDÊNCIAS DO SINISTRO • ESTABELEÇER UMA ÁREA DE RECUPERAÇÃO E HIDRATAÇÃO A FIM DE RECUPERAÇÃO DOS BOMBEIROS PÓS DESGASTE DE ATUAÇÃO • ESTABELEÇER UMA BASE MÉDICA PARA ATENDIMENTOS DOS BOMBEIROS QUE POR VENTURA SE ACIDENTAREM • ESTABELEÇER A ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS OU COLAPSO DA ESTRUTURA. DEVE SER DE NO MÍNIMO UMA VEZ E MEIA DA ALTURA DA EDIFICAÇÃO (ZONA DE COLAPSO) • A AUTO ESCADA MECÂNICA DISPONÍVEIS DEVEM SER POSICIONADAS EM LOCAIS QUE DÊ ACESSO RÁPIDO ÀS JANELAS DOS PAVIMENTOS ELEVADOS • AVALIAR O PROGRESSO DA OCORRENCIA
			<p><u>A PARTIR DE 4 HORAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • REALIZAR REUNIÃO DO STAFF DE COMANDO COM O STAFF GERAL PARA TRATAR DE NOVAS DIRETRIZES • REAVALIAR O PAI • AVALIAR O PROGRESSO DAS ATIVIDADES DE SOCORRO, ESTABELECENDO NOVAS METAS A SEREM ALCANÇADAS, EVITANDO POSSÍVEIS EVOLUÇÕES DO SINISTRO

<p>VAZAMENTO DE GLP EM BOTIJAS ACIMA DE 45 KG PRÓXIMO A HOSPITAIS</p>	<p>PROATIVA</p>	<p>CMTE DO INCIDENTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR A SITUAÇÃO DO ESTADO DO RECURSOS, SE PRECISA OU NÃO DESMOBILIZAR • AVALIAR O DIREITO DE RECUSA DOS RECURSOS QUE ESTÃO SEM APLICABILIDADE • FAZER UM LEVANTAMENTO DOS PONTOS MAIS COMPLEXOS DO SINISTRO • AVALIAR OS RECURSOS HUMANOS • MONITORAR OS SUPRIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL E ALIMENTAÇÃO NAS INSTALAÇÕES JUNTO À UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO • MONITORAR A SAÚDE DAS GUARNIÇÕES ATRAVÉS DE ATENÇÃO MÉDICA INTENSIVA E ANALISAR O PLANO DE TRANSPORTE MÉDICO VIA TERRESTRE • SOLICITAR EFETIVO DE UNIDADES VIZINHAS E OUTROS ÓRGÃOS • ESTUDAR SE HÁ NECESSIDADE DE MAIS APOIO DE ÓRGÃOS ESTADUAIS E EMPRESAS PRIVADAS • ESTUDAR A POSSIBILIDADE DE RECUAR OU AVANÇAR O POSTO DE COMANDO
			<ul style="list-style-type: none"> • <u>A PARTIR DE 6 HORAS</u> • REUNIÃO DO STAFF • TROCAR O TURNO DO EFETIVO APLICADO; • MOBILIZAR OU DESMOBILIZAR OS RECURSOS DISPONÍVEIS • CONFORME NECESSIDADE; • AVALIAR O PROGRESSO DA OCORRÊNCIA • REALIZAR INSPEÇÃO FINAL E COORDENAR A DESMOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO • ESTABELECE O POSTO DE COMANDO EM LOCAL SEGURO, COM VISÃO E POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO • MONTAR O SCI • ELABORAR UM PLANO DE AÇÃO DE INCIDENTE • MONTAR O STAFF • REALIZAR BRIEFING COM O STAFF • ACIONAR O LÍDER DA BRIGADA DE INCÊNDIOS LOCAL, A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SOBRE ROTAS DE FUGA E DOS SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO DO LOCAL • ACIONAR O SOBREVIVENTE DA DAT E SOLICITAR O PPCIP • MANTER CONTATO COM COMANDANTES, CHEFES E DIRETORES A FIM DE QUE ESTES ACIONEM SEUS PLANOS DE CHAMADA, DISPONIBILIZANDO SEUS EFETIVOS AO PRONTO EMPREGO • POR EM PRÁTICA ESTRATÉGIAS E TÁTICAS PARA AS PRIMEIRAS RESPOSTAS AO INCIDENTE • ESTABELECE AS VIATURAS ADQUADAMENTE PRONTAS A ATENDER A OPERAÇÃO • REALIZAR CONTATO COM A ELETROBRÁS, MANTENDO A POSTOS TÉCNICOS PARA O CONTROLE E CORTE DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE • DESIGNAR EQUIPE DE INTERVENÇÃO RÁPIDA PARA REALIZAR AS PRIMEIRAS BUSCAS NO LOCAL COM A FINALIDADE DE LOCALIZAR POSSÍVEIS VÍTIMAS; • DEMANDAR EQUIPES DE INTERVENÇÃO A FIM DE FAZER LEVANTAMENTO DA ÁREA E DOS EDIFÍCIOS EM TORNO DO LOCAL SINISTRADO QUANTO A POSSÍVEIS DANOS CAUSADOS PELA EXPLOSÃO • DEMANDAR EQUIPE DE BUSCA E SALVAMENTO EM PAVIMENTOS ELEVADOS, ELEVADORES E ESCADAS DE SEGURANÇA • ORIENTAR AS EQUIPES SOBRE AS TÉCNICAS ADQUADAS DE ENTRADAS FORÇADAS COM O INTUITO DE NÃO PROVOCAR CENTELHAMENTO • ACIONAR EQUIPES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS QUE ATUAM EM SINISTROS COM GÁS JUNTO A FOGÁS E AMAZONGÁS • EMANAR ORDENS AOS LÍDERES EM SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DE VÍTIMAS PARA OS PRIMEIROS SOCORROS

<p>VAZAMENTO DE GLP EM BOTIJAS ACIMA DE 45 KG PRÓXIMO A HOSPITAIS</p>	<p>PROATIVA</p>	<p>CMTE DO INCIDENTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PROVER E REGISTRAR RECURSOS, SENDO O PRINCIPAL, ESTOQUE DE OXIGÊNIO PARA DESINTOXICAÇÃO DAS VÍTIMAS • MANTER CONTATO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE PARA DISPONIBILIZAR EQUIPES MÉDICAS E LEITOS PRÓPRIOS A VÍTIMAS DE QUEIMADURAS • MANTER CONTATO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM DE DISPONIBILIZAR AS UNIDADES DE RESGATE DO SAMU PRONTAS AOS PRIMEIROS SOCORROS E DESLOCAMENTOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE • SOLICITAR O APOIO DO DETRAN, SEMTRAN PARA O CONTROLE DAS VIAS, MANTENDO O ACESSO LIVRE • SOLICITAR POLICIAMENTO PARA MANTER A SEGURANÇA EXTERNA ÀS DEPENDÊNCIAS DO SINISTRO • ESTABELECEER UMA ÁREA DE RECUPERAÇÃO E HIDRATAÇÃO A FIM DE RECUPERAÇÃO DOS BOMBEIROS PÓS DESGASTE DE ATUAÇÃO • ESTABELECEER UMA BASE MÉDICA PARA ATENDIMENTOS DOS BOMBEIROS QUE POR VENTURA SE ACIDENTAREM • ESTABELECEER A ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS OU COLAPSO DA ESTRUTURA. DEVE SER DE NO MÍNIMO UMA VEZ E MEIA DA ALTURA DA EDIFICAÇÃO (ZONA DE COLAPSO) • A AUTO ESCADA MECÂNICA DISPONÍVEIS DEVEM SER POSICIONADAS EM LOCAIS QUE DÊ ACESSO RÁPIDO ÀS JANELAS DOS PAVIMENTOS ELEVADOS • MANTER CONTATO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL E MUNICIPAL DE OBRAS COM O INTUITO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA DESLOCAR GRANDES ESCOMBROS • CONTATO JUNTO AO DIRETOR DA POLÍCIA CIVIL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PERÍCIA TÉCNICA
<p>EXPLOSÃO</p>	<p>PROATIVA</p>	<p>CMTE DO INCIDENTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ESTABELECEER O POSTO DE COMANDO EM LOCAL SEGURO, COM VISÃO E POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO • MONTAR O SCI • ELABORAR UM PLANO DE AÇÃO DE INCIDENTE • MONTAR O STAFF • REALIZAR BRIEFING COM O STAFF • ACIONAR O LIDER DA BRIGADA DE INCÊNDIOS LOCAL, A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SOBRE ROTAS DE FUGA E DOS SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO DO LOCAL • ACIONAR O SOBREAVISO DA DAT E SOLICITAR O PPCIP • MANTER CONTATO COM COMANDANTES, CHEFES E DIRETORES A FIM DE QUE ESTES ACIONEM SEUS PLANOS DE CHAMADA, DISPONIBILIZANDO SEUS EFETIVOS AO PRONTO EMPREGO • POR EM PRÁTICA ESTRATÉGIAS E TÁTICAS PARA AS PRIMEIRAS RESPOSTAS AO INCIDENTE • ESTABELECEER AS VIATURAS ADQUADAMENTE PRONTAS A ATENDER A OPERAÇÃO • REALIZAR CONTATO COM A ELETROBRÁS, MANTENDO A POSTOS TÉCNICOS PARA O CONTROLE E CORTE DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE • DESIGNAR EQUIPE DE INTERVENÇÃO RÁPIDA PARA REALIZAR AS PRIMEIRAS BUSCAS NO LOCAL COM A FINALIDADE DE LOCALIZAR POSSÍVEIS VÍTIMAS; • DEMANDAR EQUIPES DE INTERVENÇÃO A FIM DE FAZER LEVANTAMENTO DA ÁREA E DOS EDIFÍCIOS EM TORNO DO LOCAL SINISTRADO QUANTO A POSSÍVEIS DANOS CAUSADOS PELA EXPLOSÃO • DEMANDAR EQUIPE DE BUSCA E SALVAMENTO EM PAVIMENTOS ELEVADOS, ELEVADORES E ESCADAS DE SEGURANÇA

			<ul style="list-style-type: none">• ORIENTAR AS EQUIPES SOBRE AS TÉCNICAS ADQUADAS DE ENTRADAS FORÇADAS COM O INTUITO DE NÃO PROVOCAR CENTELHAMENTO• ACIONAR EQUIPES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS QUE ATUAM EM SINISTROS COM GÁS JUNTO A FOGÁS E AMAZONGÁS• EMANAR ORDENS AOS LIDERES EM SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DE VÍTIMAS PARA OS PRIMEIROS SOCORROS• PROVER E REGISTRAR RECURSOS, SENDO O PRINCIPAL, ESTOQUE DE OXIGÊNIO PARA DESINTOXICAÇÃO DAS VÍTIMAS• MANTER CONTATO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE PARA DISPONIBILIZAR EQUIPES MÉDICAS E LEITOS PRÓPRIOS A VÍTIMAS DE QUEIMADURAS• MANTER CONTATO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM DE DISPONIBILIZAR AS UNIDADES DE RESGATE DO SAMU PRONTAS AOS PRIMEIROS SOCORROS E DESLOCAMENTOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE• SOLICITAR O APOIO DO DETRAN, SEMTRAN PARA O CONTROLE DAS VIAS, MANTENDO O ACESSO LIVRE• SOLICITAR POLICIAMENTO PARA MANTER A SEGURANÇA EXTERNA ÀS DEPENDÊNCIAS DO SINISTRO• ESTABELEÇER UMA ÁREA DE RECUPERAÇÃO E HIDRATAÇÃO A FIM DE RECUPERAÇÃO DOS BOMBEIROS PÓS DESGASTE DE ATUAÇÃO• ESTABELEÇER UMA BASE MÉDICA PARA ATENDIMENTOS DOS BOMBEIROS QUE POR VENTURA SE ACIDENTAREM• ESTABELEÇER A ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS OU COLAPSO DA ESTRUTURA. DEVE SER DE NO MÍNIMO UMA VEZ E MEIA DA ALTURA DA EDIFICAÇÃO (ZONA DE COLAPSO)• A AUTO ESCADA MECÂNICA DISPONÍVEIS DEVEM SER POSICIONADAS EM LOCAIS QUE DÊ ACESSO RÁPIDO ÀS JANELAS DOS PAVIMENTOS ELEVADOS• MANTER CONTATO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL E MUNICIPAL DE OBRAS COM O INTUITO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA DESLOCAR GRANDES ESCOMBROS• CONTATO JUNTO AO DIRETOR DA POLÍCIA CIVIL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PERÍCIA TÉCNICA
--	--	--	--

